

检 测 报 告

报告编号： 2026-09-390

样品名称： 句容二水厂出厂水

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站



声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TQ2609-0448

样 品 类 别: 生活饮用水

样 品 性 状: 澄清液体

检 测 性 质: 委托检测

采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站

采 样 地 点: 句容二水厂水质间出厂水采样点

采 样 日 期: 2026.09.10

检 测 日 期: 2026.09.10~2026.09.20

委托单位联系人: /

委托单位联系方式: /

检 测 依 据: 见内页

评 价 依 据: /

说明 (解释) /

备注 /

编制人:

俞叶松

审核人:

潘小萍

签发人:

黄小东

(检验检测专用章)

签发日期: 2026 年 9 月 23 日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.3
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	砷	mg/L	0.0019	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.4
5	镉	mg/L	<0.00050	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.4
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	<0.00050	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.3
8	汞	mg/L	<0.00005	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.4
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.4
10	氟化物	mg/L	0.42	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	0.26	10	GB/T 5750.5-2023 6.2
12	三氯甲烷	mg/L	0.0081	0.06	GB/T 5750.10-2023 4.3
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0022	0.1	GB/T 5750.10-2023 7.2
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0057	0.06	GB/T 5750.10-2023 6.2
15	三溴甲烷	mg/L	<0.0020	0.1	GB/T 5750.10-2023 5.2
16	三卤甲烷	无量纲	0.26	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	GB/T 5750.8-2023 4.3
17	二氯乙酸	mg/L	0.0053	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.2
18	三氯乙酸	mg/L	0.0059	0.1	CJ/T 141-2018 9.9.2
19	溴酸盐	mg/L	<0.004	0.01	GB/T 5750.10-2023 22.2
20	亚氯酸盐	mg/L	<0.010	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
21	氯酸盐	mg/L	0.026	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
22	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
23	浑浊度	NTU	0.23	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
24	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
25	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
26	pH值	无量纲	7.54	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
27	铝	mg/L	0.051	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.5
28	铁	mg/L	<0.02	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
29	锰	mg/L	<0.00050	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.6
30	铜	mg/L	0.0013	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.6
31	锌	mg/L	<0.02	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
32	氯化物	mg/L	27.0	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
33	硫酸盐	mg/L	45.8	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
34	溶解性总固体	mg/L	216	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
35	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	130	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
36	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.84	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
37	氨（以N计）	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.5
38	总α放射性	Bq/L	0.017±0.009	0.5（指导值）	GB/T 5750.13-2023 4.1
39	总β放射性	Bq/L	0.18±0.06	1（指导值）	GB/T 5750.13-2023 5.1
40	游离氯	mg/L	0.89	与水接触时间≥30min，出 厂水和末梢水限值≤2；出 厂水余量≥0.3；末梢水余 量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3
41	总氯	/	/	/	/
42	臭氧	/	/	/	/
43	二氧化氯	/	/	/	/
44	二氯甲烷	mg/L	<0.010	0.02	GB/T 5750.8-2023 49.3
45	2，4，6-三氯酚	mg/L	<0.000050	0.2	GB/T 5750.10-2023 19.2

以下空白



检测报告

[illegible]

检 测 报 告

报告编号： 2026-09-391

样品名称： 南部应急水厂出厂水

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号： TQ2609-0449

样 品 类 别： 生活饮用水

样 品 性 状： 澄清液体

检 测 性 质： 委托检测

采 样 单 位： 国家城市供水水质监测网无锡监测站

采 样 地 点： 句容市南部应急水厂出厂水采样点

采 样 日 期： 2026.09.10

检 测 日 期： 2026.09.10~2026.09.20

委托单位联系人： /

委托单位联系方式： /

检 测 依 据： 见内页

评 价 依 据： /

说明（解释） /

备注 /

编制人：

俞叶松

审核人：

潘小萍

签发人：

黄小弘

(检验检测专用章)

签发日期：2026年9月23日


检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.3
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	砷	mg/L	0.0018	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.4
5	镉	mg/L	<0.00050	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.4
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	<0.00050	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.3
8	汞	mg/L	<0.00005	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.4
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.4
10	氟化物	mg/L	0.35	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	0.21	10	GB/T 5750.5-2023 6.2
12	三氯甲烷	mg/L	0.0092	0.06	GB/T 5750.10-2023 4.3
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0035	0.1	GB/T 5750.10-2023 7.2
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0070	0.06	GB/T 5750.10-2023 6.2
15	三溴甲烷	mg/L	<0.0020	0.1	GB/T 5750.10-2023 5.2
16	三卤甲烷	无量纲	0.32	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	GB/T 5750.8-2023 4.3
17	二氯乙酸	mg/L	0.0053	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.2
18	三氯乙酸	mg/L	0.0055	0.1	CJ/T 141-2018 9.9.2
19	溴酸盐	mg/L	<0.004	0.01	GB/T 5750.10-2023 22.2
20	亚氯酸盐	mg/L	<0.010	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
21	氯酸盐	mg/L	0.032	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
22	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
23	浑浊度	NTU	0.17	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
24	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1

检测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
25	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
26	pH值	无量纲	7.34	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
27	铝	mg/L	0.041	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.5
28	铁	mg/L	<0.02	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
29	锰	mg/L	<0.00050	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.6
30	铜	mg/L	0.0011	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.6
31	锌	mg/L	<0.02	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
32	氯化物	mg/L	27.3	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
33	硫酸盐	mg/L	14.5	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
34	溶解性总固体	mg/L	161	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
35	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	101	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
36	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	2.05	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
37	氨（以N计）	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.5
38	总α放射性	Bq/L	0.016±0.008	0.5（指导值）	GB/T 5750.13-2023 4.1
39	总β放射性	Bq/L	0.17±0.03	1（指导值）	GB/T 5750.13-2023 5.1
40	游离氯	mg/L	0.79	与水接触时间≥30min，出 厂水和末梢水限值≤2；出 厂水余量≥0.3；末梢水余 量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3
41	总氯	/	/	/	/
42	臭氧	/	/	/	/
43	二氧化氯	/	/	/	/
44	二氯甲烷	mg/L	<0.010	0.02	GB/T 5750.8-2023 49.3
45	2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.000050	0.2	GB/T 5750.10-2023 19.2

以下空白



检测用主要仪器

[illegible]

检 测 报 告

报告编号： 2026-09-392

样品名称： 句容水务营业厅(陈武)

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TW2609-0450

样 品 类 别: 生活饮用水

样 品 性 状: 澄清液体

检 测 性 质: 委托检测

采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站

采 样 地 点: 句容市陈武街60-4句容水务(陈武)营业厅

采 样 日 期: 2026.09.10

检 测 日 期: 2026.09.10~2026.09.12

委托单位联系人: /

委托单位联系方式: /

检 测 依 据: 见内页

评 价 依 据: /

说明(解释) /

备注 /

编制人:

俞叶松

审核人:

潘小萍

签发人:

黄小东

(检验检测专用章)

签发日期: 2026年 9 月 18 日

检测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
3	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	NTU	0.27	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	pH值	无量纲	7.53	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
7	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	2.04	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
8	游离氯	mg/L	0.17	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3

以下空白





检测用主要仪器

第 10 頁

检 测 报 告

报告编号： 2026-09-393

样品名称： 保安公司

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号： TW2609-0451

样 品 类 别： 生活饮用水

样 品 性 状： 澄清液体

检 测 性 质： 委托检测

采 样 单 位： 国家城市供水水质监测网无锡监测站

采 样 地 点： 句容市保安服务有限公司

采 样 日 期： 2026.09.10

检 测 日 期： 2026.09.10~2026.09.12

委托单位联系人： /

委托单位联系方式： /

检 测 依 据： 见内页

评 价 依 据： /

说明（解释） /

备注 /

编制人：

徐叶松

审核人：

潘小萍

签发人：

黄小东

（检验检测专用章）

签发日期：2026年9月18日



检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
3	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	NTU	0.23	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	pH值	无量纲	7.52	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
7	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.73	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
8	游离氯	mg/L	0.83	与水接触时间≥30min，出 厂水和末梢水限值≤2；出 厂水余量≥0.3；末梢水余 量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3

以下空白





检 测 报 告

[illegible]

检 测 报 告

报告编号： 2026-09-394

样品名称： 梅花小区

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TW2609-0452
样 品 类 别: 生活饮用水
样 品 性 状: 澄清液体
检 测 性 质: 委托检测
采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站
采 样 地 点: 句容市梅花社区党群服务中心
采 样 日 期: 2026.09.10
检 测 日 期: 2026.09.10~2026.09.12
委托单位联系人: /
委托单位联系方式: /
检 测 依 据: 见内页
评 价 依 据: /

说明(解释) /

备注 /

编制人:

徐叶松

审核人:

潘小萍

签发人:

黄小东

(检验检测专用章)

签发日期: 2026年9月18日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
3	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	NTU	0.20	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	pH值	无量纲	7.51	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
7	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.81	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
8	游离氯	mg/L	0.06	与水接触时间≥30min，出 厂水和末梢水限值≤2；出 厂水余量≥0.3；末梢水余 量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3

以下空白



检 测 报 告

报告编号： 2026-09-395

样品名称： 城西中悦博览中心

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TW2609-0453

样 品 类 别: 生活饮用水

样 品 性 状: 澄清液体

检 测 性 质: 委托检测

采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站

采 样 地 点: 句容市城西中悦博览中心地下水泵房出水采样点

采 样 日 期: 2026.09.10

检 测 日 期: 2026.09.10~2026.09.12

委托单位联系人: /

委托单位联系方式: /

检 测 依 据: 见内页

评 价 依 据: /

说明(解释) /

备注 /

编制人: 俞叶松

审核人: 潘小萍

签发人: 黄小利

(检验检测专用章)

签发日期: 2026 年 9 月 18 日

检测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.3
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	三氯甲烷	mg/L	0.014	0.06	GB/T 5750.10-2023 4.3
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0035	0.1	GB/T 5750.10-2023 7.2
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0084	0.06	GB/T 5750.10-2023 6.2
7	三溴甲烷	mg/L	<0.0020	0.1	GB/T 5750.10-2023 5.2
8	三卤甲烷	无量纲	0.42	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	GB/T 5750.8-2023 4.3
9	二氯乙酸	mg/L	0.0028		CJ/T 141-2018 9.8.2
10	三氯乙酸	mg/L	0.0080	0.1	CJ/T 141-2018 9.9.2
11	溴酸盐	mg/L	<0.004	0.01	GB/T 5750.10-2023 22.2
12	亚氯酸盐	mg/L	<0.010	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
13	氯酸盐	mg/L	0.031	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
14	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
15	浑浊度	NTU	0.67	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
16	臭和味	级	0 (无异臭、异味)	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
17	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
18	pH值	无量纲	7.38	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
19	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.76	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
20	氨 (以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.5
21	游离氯	mg/L	0.47	与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤2; 出厂水余量≥0.3; 末梢水余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3

以下空白



检测用主要仪器

用章

检 测 报 告

报告编号： 2026-09-396

样品名称： 葛仙湖花园

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TW2609-0454

样 品 类 别: 生活饮用水

样 品 性 状: 澄清液体

检 测 性 质: 委托检测

采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站

采 样 地 点: 句容市葛仙湖花园地下水泵房出水采样点

采 样 日 期: 2026.09.10

检 测 日 期: 2026.09.10~2026.09.12

委托单位联系人: /

委托单位联系方式: /

检 测 依 据: 见内页

评 价 依 据: /

说明 (解释) /

备注 /

编制人: 俞明松

审核人: 潘小萍

签发人: 黄小东


(检验检测专用章)

签发日期: 2026 年 9 月 18 日

检测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.3
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	三氯甲烷	mg/L	0.025	0.06	GB/T 5750.10-2023 4.3
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0038	0.1	GB/T 5750.10-2023 7.2
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.011	0.06	GB/T 5750.10-2023 6.2
7	三溴甲烷	mg/L	<0.0020	0.1	GB/T 5750.10-2023 5.2
8	三卤甲烷	无量纲	0.66	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	GB/T 5750.8-2023 4.3
9	二氯乙酸	mg/L	0.0005	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.2
10	三氯乙酸	mg/L	0.011	0.1	CJ/T 141-2018 9.9.2
11	溴酸盐	mg/L	<0.004	0.01	GB/T 5750.10-2023 22.2
12	亚氯酸盐	mg/L	<0.010	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
13	氯酸盐	mg/L	0.043	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
14	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
15	浑浊度	NTU	0.48	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
16	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
17	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
18	pH值	无量纲	7.48	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
19	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.81	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
20	氨（以N计）	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.5
21	游离氯	mg/L	0.06	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3

以下空白



检测用主要仪器

[illegible]

检 测 报 告

报告编号： 2026-09-397

样品名称： 杨塘岗拆迁安置小区

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站



声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号： TW2609-0455

样 品 类 别： 生活饮用水

样 品 性 状： 澄清液体

检 测 性 质： 委托检测

采 样 单 位： 国家城市供水水质监测网无锡监测站

采 样 地 点： 句容市杨塘岗新居地下水泵房出水采样点

采 样 日 期： 2026.09.10

检 测 日 期： 2026.09.10~2026.09.12

委托单位联系人： /

委托单位联系方式： /

检 测 依 据： 见内页

评 价 依 据： /

说明（解释） /

备注 /

编制人：

余和松

审核人：

潘小萍

签发人：

黄小东

（检验检测专用章）

签发日期：2026年9月18日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.3
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	三氯甲烷	mg/L	0.012	0.06	GB/T 5750.10-2023 4.3
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0027	0.1	GB/T 5750.10-2023 7.2
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0077	0.06	GB/T 5750.10-2023 6.2
7	三溴甲烷	mg/L	<0.0020	0.1	GB/T 5750.10-2023 5.2
8	三卤甲烷	无量纲	0.36	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	GB/T 5750.8-2023 4.3
9	二氯乙酸	mg/L	0.0056	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.2
10	三氯乙酸	mg/L	0.0084	0.1	CJ/T 141-2018 9.9.2
11	溴酸盐	mg/L	<0.004	0.01	GB/T 5750.10-2023 22.2
12	亚氯酸盐	mg/L	<0.010	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
13	氯酸盐	mg/L	0.026	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
14	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
15	浑浊度	NTU	0.26	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
16	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
17	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
18	pH值	无量纲	7.51	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
19	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.82	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
20	氨（以N计）	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.5
21	游离氯	mg/L	0.51	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3

以下空白



检测用主要仪器

共 5 页 第 5 页

检 测 报 告

报告编号： 2026-09-399

样品名称： 下蜀镇(桥头泵站)

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站



声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TW2609-0457

样 品 类 别: 生活饮用水

样 品 性 状: 澄清液体

检 测 性 质: 委托检测

采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站

采 样 地 点: 句容市下蜀镇桥头泵站泵房出水采样点

采 样 日 期: 2026.09.10

检 测 日 期: 2026.09.10~2026.09.12

委托单位联系人: /

委托单位联系方式: /

检 测 依 据: 见内页

评 价 依 据: /

说明(解释) /

备注 /

编制人:

余和松

审核人:

潘小萍

签发人:

黄小东

(检验检测专用章)

签发日期: 2026 年 9 月 18 日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.3
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	三氯甲烷	mg/L	0.012	0.06	GB/T 5750.10-2023 4.3
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0033	0.1	GB/T 5750.10-2023 7.2
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0069	0.06	GB/T 5750.10-2023 6.2
7	三溴甲烷	mg/L	<0.0020	0.1	GB/T 5750.10-2023 5.2
8	三卤甲烷	无量纲	0.35	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	GB/T 5750.8-2023 4.3
9	二氯乙酸	mg/L	0.0021	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.2
10	三氯乙酸	mg/L	0.0052	0.1	CJ/T 141-2018 9.9.2
11	溴酸盐	mg/L	<0.004	0.01	GB/T 5750.10-2023 22.2
12	亚氯酸盐	mg/L	<0.010	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
13	氯酸盐	mg/L	0.16	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
14	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
15	浑浊度	NTU	0.26	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
16	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
17	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
18	pH值	无量纲	7.54	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
19	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	0.90	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
20	氨（以N计）	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.5
21	游离氯	mg/L	1.06	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3

以下空白

[illegible]

检 测 报 告

报告编号： 2026-09-398

样品名称： 吾悦广场(金樾公馆)

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站



声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TW2609-0456

样 品 类 别: 生活饮用水

样 品 性 状: 澄清液体

检 测 性 质: 委托检测

采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站

采 样 地 点: 句容市金樾公馆地下水泵房出水采样点

采 样 日 期: 2026.09.10

检 测 日 期: 2026.09.10~2026.09.12

委托单位联系人: /

委托单位联系方式: /

检 测 依 据: 见内页

评 价 依 据: /

说明 (解释) /

备注 /

编制人:

徐和松

审核人:

潘小萍

签发人:

黄小红

(检验检测专用章)

签发日期: 2026年9月18日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.3
3	菌落总数	CFU/mL	2	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	三氯甲烷	mg/L	0.019	0.06	GB/T 5750.10-2023 4.3
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0041	0.1	GB/T 5750.10-2023 7.2
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.010	0.06	GB/T 5750.10-2023 6.2
7	三溴甲烷	mg/L	<0.0020	0.1	GB/T 5750.10-2023 5.2
8	三卤甲烷	无量纲	0.54	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	GB/T 5750.8-2023 4.3
9	二氯乙酸	mg/L	0.0004	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.2
10	三氯乙酸	mg/L	0.0087	0.1	CJ/T 141-2018 9.9.2
11	溴酸盐	mg/L	<0.004	0.01	GB/T 5750.10-2023 22.2
12	亚氯酸盐	mg/L	<0.010	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
13	氯酸盐	mg/L	0.035	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
14	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
15	浑浊度	NTU	0.22	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
16	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
17	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
18	pH值	无量纲	7.54	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
19	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	2.06	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
20	氨（以N计）	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.5
21	游离氯	mg/L	0.07	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3

以下空白



检测用主要仪器

[illegible]